

## **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 10**

**Pergunta:** “Conforme análise do "Anexo II – Anteprojeto de Arquitetura", identificamos uma inconsistência nas especificações referentes ao material da fachada do edifício do auditório.

Nas páginas 17 e 18 do referido anexo, os projetos indicam que o fechamento da fachada será executado em "chapa perfurada de inox 304, tipo wave (r=50cm), acabamento escovado, fixado em estrutura auxiliar (ref: Permetal, Sulmetais ou similar)".

Contudo, na página 29, no item 07.2.1 FACHADAS, consta que a fachada do edifício do auditório deverá receber revestimento em brises metálicos sob medida, os quais deverão ser fabricados em chapa metálica galvanizada.

Diante dessa divergência, solicitamos esclarecimento quanto ao material correto a ser adotado para a execução da fachada do auditório, a fim de assegurar o adequado atendimento às exigências do edital e a correta elaboração das propostas.”

**Resposta:** Chapa perfurada de inox 304, tipo wave (r=50cm), acabamento escovado, fixado em estrutura auxiliar.