

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 15

“A respeito do “Quadro 1 - Avaliação Do Plano De Trabalho”, do Projeto Básico, um dos critérios de avaliação do Plano de Trabalho é o item “3.4.1 - Apresentar proposta adicional ao previsto para implantação de sistema de geração de energia limpa / fotovoltaica integralizada à rede pública e fornecimento dos equipamentos com geração de energia conforme demanda de projeto.”. Pergunta-se:

a. **Pergunta a:** Qual a geração prevista, haja visto que deverá ser ofertada geração adicional?

Resposta a: Para fins de atendimento aos critérios do quadro 1, a geração estimada é 8000 kWh / mês.

b. **Pergunta b:** Qual a demanda prevista da edificação?

Resposta b: Para fins de atendimento aos critérios do quadro 1, a geração estimada é 8000 kWh / mês.

c. **Pergunta c:** Quais os critérios de pontuação para atingir os 4 pontos deste item?”

Resposta c: Para atingir os 4 pontos deste item, deverá ser atendido o item “13.4.3.3. ÁREAS DE AVALIAÇÃO DO QUADRO 1” e tópico “13.4.3.3.4 Soluções Técnicas, Inovações Tecnológicas e Critérios de Sustentabilidade” do Projeto Básico.